

Przelewice 28.10.2019 r.

RADA GMINY
29.10.2019
W PRZELEWICACH

Pan Henryk Nawój

Radny Gminy Przelewice

OS.0003.19.2019

Odpowiadając na Pana interpelację nr 17 z dnia 15.10.2019, data wptywu 15.10.2019 r., dotyczącej jednostronnego naruszenia umowy użyczenia działki nr 221 z dnia 02.04.2019 r. informuję Pana Radnego, że nie zachodzą przesłanki naruszenia zapisów §4 ust. 1, 2, 3, 4 oraz §5 ust. 1 umowy z dnia 02.04.2019 r. Ponadto informuję, że po wykonaniu operacji opuszczenia krawężnika przy drodze gminnej nr 634006Z w rejonie działki nr 221 obręb Przelewice nie wystąpiły opady deszczu o dużym natężeniu, które by mogły spowodować zniszczenia w działce. Intensywny opad deszczu, który doprowadził do zalania posesji nr 114 i powstania uszkodzeń ziemnych na działce nr 221 wystąpił w dniu 01.09.2019 r., a prace prowadzone przez pracowników gminy odbyły się w październiku.

Prace przy wykonaniu odprowadzenia wody przy ekstremalnym natężeniu deszczu zostały przeprowadzone po analizie zaistniałego zjawiska atmosferycznego oraz na prośbę mieszkańców posesji nr 114. Docelowo polegać będą na ułożeniu pasa z kostki brukowej o szer. 1m w kierunku studni, wymianie pokrywy studni na ażurową oraz wykonaniu podwyższonej obręczy wokół pokrywy. Obniżenie krawężnika w pasie drogowym nastąpiło do poziomu zapewniającego odprowadzenie wód opadowych przy umiarkowanych opadach do zaprojektowanej studzienki odwadniającej w pasie drogi. Przedstawione rozwiązanie będzie alternatywą tylko dla ekstremalnych opadów deszczu. Przy normalnym natężeniu opadów sieć kanalizacji deszczowej umieszczona w pasie drogi gminnej będzie odprowadzała opady ze swojej powierzchni zgodnie z pierwotnym założeniem do instalacji deszczowej. Rozwiązanie to zostało uzgodnione z Kierownikiem Budowy z ramienia Wykonawcy oraz Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Otrzymują:
- Adresat,
- Przewodniczący Rady
- a/a

WÓJT
Mieczysław Mularczyk