

Pani Ewa Migdalska

Radna Rady

Gminy w Przelewicach

OS.0003.2.2022

Przelewice, dnia 07.03.2022 r.

W odpowiedzi na złożoną przez Panią w dniu 22.02.2022 r. interpelację, informuję, co następuje:

Jeśli chodzi o awarie sieci energetycznej, których konsekwencją są braki w dostawie energii elektrycznej, są one od nas niezależne i nie mamy na nie wpływu, ale staramy się być w stałym kontakcie z rejonem energetycznym, aby tego typu awarie były naprawiane w jak najkrótszym czasie.

Podłączenie agregatu prądotwórczego w hydroforni w Wołdowie zakłóciłoby pracę całego systemu wodno-kanalizacyjnego. Takie rozwiązanie spowodowałoby przepełnienie i awarie sieci kanalizacyjnej, gdyż w wyniku braku energii elektrycznej nie pracują pompy w przepompowniach ścieków.

Jeśli przerwa w dostawach wody wynika z awarii, to cała nasza uwaga skupia się na jak najszybszym jej usunięciu. W przypadku wyłączeń planowych (remonty, konserwacje) musimy uprzedzić odbiorców co najmniej dwa dni wcześniej. W sytuacjach, które powodują przerwę w dostawie wody trwającej dłużej niż 12 godzin, a mogących trwać dłużej niż 24 godziny, mamy obowiązek dostarczyć wodę w beczkowozach.

Wójt  
Mieczysław Mularczyk